


УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»


Мейрембеков Еркебулан

«-----» ----- 20 г.

Техническое задание

Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП (179 шт. типа YORK и 20 шт. типа GRI)

Технические данные:

1. Вентиляционная система (АНУ) №1 и №2
С производительностью L=9003-12400 м³/ч и статическим давлением ДР =450-600 Па
Мощность охлаждения внешняя при темп. T= +32 градусовС N=48 kw, Мощность отопления внешняя при темп. T= -1 градусов С N=70-93 kw;
2. Вытяжная вентиляционная система №1-9
С производительностью L=400-8280 м³/ч и статическим давлением ДР =250-500 Па
Заказчик: Батумский морской порт

Характеристика работ: Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП;

Требования к поставщику:

1. В процессе обслуживания строго соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности, профессиональной безопасности, включая правила охраны здоровья и окружающей среды.
2. Обеспечить исправное рабочее состояние системы кондиционирования и вентиляции.
3. обеспечить мониторинг системы кондиционирования и вентиляции не менее одного раза в неделю;
4. За свой счет обеспечивать ежемесячный закуп, материалов (щетки, салфетки, моющие средства и прочее), необходимых для чистки/мойки системы кондиционирования и вентиляции, а также при необходимости закуп фреона и компрессорного масла для кондиционеров;
5. В случае необходимости текущего ремонта системы кондиционирования и вентиляции, а также при необходимости закупа запасных частей и/или технического обслуживания, Исполнитель обязан представить Заказчику дефектный акт о системе кондиционирования и вентиляции вместе со сметой.
6. В случае необходимости ремонта, запасных частей и/или материалов на сумму до 1000 (одной тысячи) лари, включая НДС, Исполнитель обеспечит их закуп за свой счет, а расходы свыше 1000 (одной тысячи) лари понесет Заказчик.

Сроки : в течение года.

Результаты:

Составили:

инженер по тех. Надзору ОГиИС

/...../

Г. Девадзе

инженер по тех. Документации

/...../

Ц. Цинцадзе

Согласовано:

Начальник отдела закупок и контрактов

/...../

Р. Туребаев

Главный инженер БМП

/...../

Г. Шакаришвили

Начальник ОГиИС БМП

/...../

Э. Варшанидзе

/...../