


Утверждаю


Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Еркебулан Мейрембеков

« 16 » 11 2021 г.

Техническое задание

Техническое обслуживание системы кондиционирования вентиляции в здании администрации БМП (179 шт. типа YORK, 20 шт. типа GREE)

Технические данные:

1. Вентиляционная система (АНУ) №1 и №2
С производительностью $L=9003-12400$ м³/ч и статистическим давлением ДР=450-600 Па
Мощность охлаждения внешняя при температуре $T=+32$ градусов С $N=48$ kw,
мощность отопления внешняя при темп. $T=-1$ градусов С $N=70-93$ kw
2. Вытяжная вентиляционная система №1-9
С производительностью $L=400-8280$ м³/ч и статистическим давлением ДР=250-500 Па

Заказчик: Батумский морской порт

Характеристика работ: Техническое обслуживание системы кондиционирования в здании администрации БМП;

Требования к поставщику:

1. В процессе обслуживания строго соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности, профессиональной безопасности, включая правила охраны здоровья и окружающей среды.
2. Обеспечить исправное рабочее состояние системы кондиционирования.
3. Обеспечить мониторинг системы кондиционирования не менее одного раза в неделю;
4. За свой счет обеспечивать ежемесячный закуп, материалов (щетки, салфетки, моющие средства и прочее), необходимых для чистки/мойки системы кондиционирования а также при необходимости закуп фреона и компрессорного масла для кондиционеров;
5. В случае необходимости текущего ремонта системы кондиционирования, а также при необходимости закупа запасных частей и/или технического обслуживания, Исполнитель обязан представить Заказчику дефектный акт о системе кондиционирования вместе со сметой.
6. В случае необходимости ремонта, запасных частей и/или материалов на сумму до 1000 (ой тысячи) лари, включая НДС, Исполнитель обеспечит их закуп за свой счет, а расходы свыше 1000(одной тысячи) лари понесет Заказчик.

Сроки : в течение года.

Результаты:

Исправная работа системы отопления-кондиционирования.


Составили:

Инженер по тех. Надзору ОГиИС

/....../

Г. Девадзе


Инженер по тех. Документации

/....../

Ц. Цинцадзе

Согласовано:

Начальник отдела закупок и контрактов

/....../

Р. Туребаев

Начальник ОГиИС БМП

/....../

Э. Варшанидзе