



УТВЕРЖДАЮ

И. О. генерального директора  
ООО «Батумский Морской Порт»  
Мейрембеков Еркебулан Амангелдыулы  
«\_\_\_» \_октябрь\_ 2019 г.

### Техническое задание

#### на обслуживание электрохозяйства ООО "Батумский морской порт"

Эксплуатационные работы принадлежащих «Заказчику» линий электропередач высокого и низкого напряжения БМП

Заказчик: Батумский морской порт

Характеристика работ: обслуживание электрохозяйства ООО "Батумский морской порт"

#### Общие положения:

**Общие указания по выполняемым работам:** Обеспечить эксплуатационные работы линии электропередач высокого и низкого напряжения электро-системы порта.

#### Требования к Подрядчику:

Под электро-системой порта подразумевается:

1. Высоковольтные кабельные линии (марка кабеля ASXSTFY 3x240 длиной около 12 км.) фидеров № 114, № 124, №102 и №136 от подстанции «Батуми-1» 110/35/6 кВ. Аджарского филиала АО «Энерго-Про Джорджия» до распределительного пункта 6 кВ.КТП-2x1600кВА. «Порт-1», распределительного пункта 6 кВ КТП-2x1000 кВА. «Порт-2» и ГКТП-630 кВА. электроснабжения порта.
2. Распределительные устройства трансформаторных подстанции 6,0 и 0,4 кВ. порта и силовые трансформаторы.
3. Кабельные линии электропередач от распределительных устройств трансформаторных подстанции 0,4 кВ. до береговых колонок порталных кранов протяжённость 4000м, электроснабжение и обслуживание расположенных на территории порта объектов здания – морского вокзала, наружное освещение территории порта. Электроснабжение здания морского вокзала, наружное освещение территории №10и №11-го причала и периметра здания морского вокзала а также пункты берегового питания судов портового флота.
4. Обеспечить эксплуатацию и исправную работу электро-системы, работы выполнить правильно, своевременно и объективно, с полным соблюдением действующих технических стандартов и норм безопасности.
5. Соблюдать образцовое санитарное состояние, технические, профессиональные, противопожарные правила, а также правила по экологической безопасности, оберегать переданное ему имущество и принимать все меры для сохранения системы в нормальном состоянии.
6. Обеспечить выполнение указаний «Заказчика».
7. Обеспечить исправную, бесперебойную работу электро-системы в 24 часовом режиме.



8. Незамедлительно устранить любые неполадки и препятствия, которые могут возникнуть по независящим от него причинам;
9. Во время захода на территорию и перемещения по территории порта строго соблюдать законодательство Грузии и установленные «Заказчикам» правила;


В эксплуатационные работы входят:

1. Ремонтные работы электроустройств (ворота, шлагбаум разъемов) арматуры освещения.
2. Подключение электро-аппаратов к силовой сети (сварочные аппараты, компрессор и другие электроустройство).
3. Замена плавких предохранителей и автоматических выключателей в распределительных шкафах.
4. Замена осветительной арматуры, лампочек, выключателей и розеток.
5. Осуществить восстановительные работы (определение места повреждения кабелей 6,0 и 0,4 кВ. лабораторией, восстановление и испытание повышенным напряжением), работы схематических изменения, а так же монтажные работы дополнительных сетей, на основании актов дефектации и выполненных работ

Примечание: Обязательное условие порта; Обеспечение высококвалифицированными сотрудниками в соответствии «Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей и Правила Техники Безопасности При Эксплуатации Электроустановок Потребителей». (приложит соответствующий документ)

**Составил:**

Начальник отдела  
электроснабжения порта  
Должность

  
Подпись

М. Вердзадзе.  
Имя, фамилия


**Согласовано:**

Начальник отдела закупок контрактов  
Должность

  
Подпись

Р Туребаев  
Имя, фамилия

Главный инженер БМП  
Должность

  
Подпись

Г. Шакаришвили.  
Имя, фамилия