

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

Мейрембеков Еркебулан

«23» 10 2010

Техническое задание

Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП (179 шт. типа YORK и 20 шт. типа GRI)

Технические данные:

1. Вентиляционная система (АНУ) №1 и №2
С производительностью $L=9003-12400$ м³/ч и статическим давлением ДР =450-600 Па
Мощность охлаждения внешняя при темп. $T= +32$ градусов С $N=48$ kw, Мощность отопления внешняя при темп. $T= -1$ градусов С $N=70-93$ kw;
2. Вытяжная вентиляционная система №1-9
С производительностью $L=400-8280$ м³/ч и статическим давлением ДР =250-500 Па
Заказчик: Батумский морской порт

Характеристика работ: Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции в здании администрации БМП;

Требования к поставщику:

1. В процессе обслуживания строго соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности, профессиональной безопасности, включая правила охраны здоровья и окружающей среды.
2. Обеспечить исправное рабочее состояние системы кондиционирования и вентиляции.
3. обеспечить мониторинг системы кондиционирования и вентиляции не менее одного раза в неделю;
4. За свой счет обеспечивать ежемесячный закуп, материалов (щетки, салфетки, моющие средства и прочее), необходимых для чистки/мойки системы кондиционирования и вентиляции, а также при необходимости закуп фреона и компрессорного масла для кондиционеров;
5. В случае необходимости текущего ремонта системы кондиционирования и вентиляции, а также при необходимости закупа запасных частей и/или технического обслуживания, Исполнитель обязан представить Заказчику дефектный акт о системе кондиционирования и вентиляции вместе со сметой.
6. В случае необходимости ремонта, запасных частей и/или материалов на сумму до 1000 (одной тысячи) лари, включая НДС, Исполнитель обеспечит их закуп за свой счет, а расходы свыше 1000 (одной тысячи) лари понесет Заказчик.


Сроки : в течение года.

Результаты:

Исправная работа системы отопления-вентиляции.


Составили:

инженер по тех. Надзору ОГиИС



Г. Девадзе


инженер по тех. Документации



Ц. Цинцадзе

Согласовано:

Начальник отдела закупок и контрактов



Р. Турбаев

Главный инженер БМП



Г. Шакаришвили

Зам. Начальника ОГиИС БМП



А. Сургуладзе